

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00843
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661206
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ISOVER, марки: Каркас-П32, Каркас- П34, Каркас-П37 (см.Приложение бланк № ТР 0053337), выпускаемые по ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм.№1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 5с/см-2013 от 23.01.2013 г. ИЦ
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.01.2013 по 27.01.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ06.В.00843**

(обязательная сертификация)

ТР 0053337

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6300 7019 39 000 9	Изделия (плиты) теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: Каркас-П32 (содержание органических веществ не более $5\pm 0,5\%$ по массе, плотность - $27-35 \text{ кг/м}^3$); Каркас-П34 (содержание органических веществ не более $5,5\pm 0,5\%$ по массе, плотность - $19\pm 10\% \text{ кг/м}^3$); Каркас-П37 (содержание органических веществ не более $5,5\pm 0,5\%$ по массе, плотность - $15\pm 10\% \text{ кг/м}^3$).	ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. №1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова